

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

### АКТ

#### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

28 липня 2022 року

місто Болтава

(назва населеного пункту)

у присутності

проректор з АТР ДУЗ "Укоопспілка "Болтавський економічний і торгівельний" - Наталія Соколенко, начальниця юридично-фінансової профільний інтересів громади за адресою: Сіманівка д.ст.  
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)  
ректор ВНЗ "Укоопспілка" Болтавський університет економіки і торгівлі" Олександр Котичка, заст. дир. ДСНС самодіяльська в.д.  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

цокальний поверх навчального корпусу університету за адресою:  
вул. Ковале, 3, м. Болтава

державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить в українській Централній силі спеціальних

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

товариств (Укоопспілка)

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  
установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

цокальний поверх навчального корпусу Болтавського універ-  
ситету економіки і торгівлі  
основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 3296,7 кв.м, загальний об'єм 10 849,11 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 5 виходів, входи білясті - не захи-  
щені, захищені, не обладнані засобами для доступу осіб  
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів навіями або навісами,  
з інвалідністю

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачені і наявні, укомплектовані  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання наявні  
(централізоване водопостачання або інше джерело,  
ємності для питної, мийної води, мийна вода в бумажній по упаковці  
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи централізована каналізаційна система будинку,  
(передбачено / не передбачено проектом)  
6 санвузлах встановлені біотуалети  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
споруд, приміщень)  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

7. Стан систем опалення опалення від власної газової котельні, конвектори  
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявні, улам-секторна,  
справне, мінімізовані світлоощадні, є генератор, обладнання  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних  
лампи  
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення система зв'язку та оповіщення  
справна, стаціонарна телефонна мережа, інтернет  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

#### 10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

автоматична система оповіщення, та сигналізація  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами  
пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

### ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття  
населення як найпростішого укриття

рекомендовано до використання як  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення  
найпростіше укриття  
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)



**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСШЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

**КНИГА**

**ОБЛІКУ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ  
З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

**М. ПОЛТАВА 2022 р.**

| № з/п                                 | Приміщення |                             | Балансоутримувач                                   |  | Форма власності (для об'єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду) | 7                                | 8  | 9   | 10                   | 11  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|---|----------------------|---|
|                                       | 2          | 3                           | 4  | 5  |   |                                  |  |   |                      |   |
| 1                                     | 2          | рік введення в експлуатацію | місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку) | код ЄДРПОУ   | найменування об'єкта  | місцезнаходження юридичної особи | Розташування об'єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості* | Перелік робіт, необхідних для пристосування під захисну споруду | Потреба в обладнанні | Пропозиції щодо подальшого використання, відомості щодо підстав виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту |
| <b>СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</b> |            |                             |  |  |   |                                  |  |   |                      |   |
| <b>НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ</b>            |            |                             |  |  |   |                                  |  |   |                      |   |
| 1                                     | 1974       | М. Полтава, вул. Ковалів, 3 | 01597997   | Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | Укоопспілка м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, 01001   | приватна                         | вбудоване місткість 1900 чол.  |   |                      |   |

Проректор з адміністративно-господарської роботи



*Handwritten signature in blue ink.*

Нагаля СОКОЛЕНКО